

26/2012

Obecně závazná vyhláška Obce Osek č. 2/2012

Požární řád obce Osek

Obec Osek na základě usnesení zastupitelstva č. 2/4/2012 ze dne 27. 06. 2012 podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně), a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb., a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce Osek upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen "JSDH") obce a dále následujícími jednotkami požární ochrany viz příloha č. 1.
HZS Středočeského kraje ÚO Beroun, stanice Hořovice - kategorie JPO I., nám. B. Němcové 811, 268 01 Hořovice
2. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu, technika PO. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považují:

a) spalování hořlavých látek na volném prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je fyzické osoby, zákon o požární ochraně).

Podmínkami pro bezpečné provádění těchto činností jsou:

- 1) místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla ap.,
- 2) ohniště musí být zabezpečeno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál,
- 3) spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí,
- 4) spalování hořlavých látek na volném prostranství smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé osoby,
- 5) ohniště určené ke spalování může mít max. průměr 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,
- 6) pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1 metr širokým, plocha, na které jsou zbytky spalovány, nesmí přesáhnout 5m²,
- 7) při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit přítomnost nejméně dvou dospělých

- osob vybavených hasícími prostředky a po dobu 8 hod. od ukončení spalování místo kontrolovat,
- 8) právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav spalování hořlavých látek na volném prostranství stanoví další opatření právní předpis, (§5 odst. 2 zákon o požární ochraně),
 - 9) povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy a nejsou tímto dotčeny.

b) rozdělávání ohňů v přírodě.

Podmínkami požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů v přírodě jsou:

- 1) místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1).
- 2) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno vhodným způsobem od hořlavých látek (např.: obložení kameny, vytvoření ochranného páisma odkopáním půdy kolem ohniště apod.).
- 3) oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen v přítomnosti dospělé osoby,
- 4) oheň se nesmí ponechat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití, nebo zasypání zeminou,
- 5) ohně nelze rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa s výjimkou stanovenou právním předpisem, (§20 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon),
- 6) pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích a rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu, oheň nelze rozdělávat v období dlouhodobého sucha a za větrného počasí.

c) manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty.

Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:

- 1) zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů a záclon, zajistit je proti převrhnutí a neponechávat je bez dozoru,
- 2) žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína ukládal do nehořlavých uzavíratelných nádob

d) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic v tavných nádobách. Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost stanoví právní předpis (vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách).

e) manipulace s hořlavými kapalinami.

Podmínkami požární bezpečnosti jsou:

přelévání nebo přečerpávání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádrží nebo kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení, při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm; stejně podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a lakov, další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny právním předpisem.

f) manipulace s hořlavými a hořením podporujícími plyny:

- 1) při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje používat otevřeného ohně ke zkoušení netěsností obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,
- 2) lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,
- 3) další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny právním předpisem.

g) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Za tyto akce považujeme společenské, kulturní, sportovní, politické, obchodní, náboženské a jiné akce, kterých se účastní:

- více než 200 osob,
 - méně než 200 osob, pokud tak stanoví organizátor akce nebo město a to na základě vyhodnocení stupně požárního nebezpečí, zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu konání akce, únikových cest, struktur účastníků akce (osoby s omezenou schopností pohybu) a pokud tak stanoví dokumentace požární ochrany právnické či podnikající fyzické osoby, u které je akce pořádána.
- 1) Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním a vlastníkem prostoru, v nichž se akce koná, s výjimkou veřejného prostranství, sjednáno jinak.
 - 2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanovuje právní předpis (Nařízení Středočeského kraje č.6/2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob)

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím požárů se považuje:

a) topné období, kterým se rozumí období, kdy jsou spotřebiče paliv určené k vytápění používány (zejména podzimní a zimní měsíce).

Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

- 1) dodržování bezpečných vzdáleností spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a pořizovacích předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze): v ostatních případech se za bezpečnou vzdálenost považuje:
 - u spotřebičů na pevná paliva - vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech,
 - u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a elektrospotřebičů - vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.
- 2) dodržování bezpečných vzdáleností kouřovodů od povrchu stavební konstrukce z hořlavých hmot. Pokud nebyly tyto bezpečné vzdálenosti stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu, považují se za bezpečné tyto vzdálenosti:
 - 200 mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí z hořlavých hmot, včetně jeho případné izolace z hořlavých hmot,
 - 400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot,
 - je-li kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s celkovou tloušťkou jeho vrstev nejméně 20 mm, smí se bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu.
- 3) komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů
- 4) v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
- 5) přístup k vybíracím a vymetacím dvírkům zachovávat volný, v jejich blízkosti do 1 m neskladovat hořlavé látky.
- 6) přístup ke komínům, zejména komínové lávky udržovat volné a v bezpečném stavu.
- 7) čištění a kontrolu komínů zabezpečuje majitelé nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným právním předpisem, Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
- 8) zákazy a jiná omezení při instalaci, umístování, užívání, obsluhu a údržbu spotřebičů paliv určených k vytápění objektů, stanovená právními předpisy nejsou výše uvedenými články dotčeny, § 42 až 44 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci)

b) období sklizně a skladování pícnin a obilovin.

Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

- 1) nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena a slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů a při práci na obilních polích.
- 2) spalovat zbytky slámy lze jen za podmínek stanovených v článku 3 odst. 1) písm. b) této vyhlášky.
- 3) další podmínky požární bezpečnosti pro období sklizně a skladování pícnin a obilovin jsou stanoveny právním předpisem.

c) období dlouhodobého sucha, za něž se považuje zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (zpravidla se jedná o letní měsíce). Z hlediska zabezpečování zvláštních podmínek požární ochrany se toto období vyhlašuje podle konkrétních místních podmínek a to způsobem v místě obvyklým.

Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

- 1) dodržování přísného zákazu kouření a rozdělávání ohňů v přírodě, používání otevřeného ohně na volném prostranství a odhadování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret,
- 2) vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby nesmí v období sucha používat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně a spalovat v lese klestí a těžební odpad. Dále musí vlastníci lesa, právnické osoby a podnikající fyzické osoby hospodařící v lesích:
 - kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období sucha provádělo spalování klestí a těžebního odpadu,
 - označit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování ohně v lese, zákaz odhadování hořících a doutnajících předmětů,
 - udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k nejvíce požárem ohroženým lesním porostům - mladý les s hustým travním podrostem) z hlediska jejich sjízdnosti.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují objekty, ve kterých je provozována činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím dle právního předpisu. Podmínky požární bezpečnosti při činnostech provozovaných v uvedených objektech jsou stanoveny právním předpisem a dále pak je stanoveno:

- 1) objekty lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních závad.
- 2) majitelé obytných domů a budov pro ubytování stanoví v domovních a ubytovacích řádech podmínky požární bezpečnosti pro nájemníky bytů a ubytované osoby a tyto podmínky zakotví v nájemních smlouvách. Nájemníci a ubytované osoby jsou povinny se těmito podmínkami řídit.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno pomocí systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenou v čl. 2, odst. 1.
3. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje uveden v příloze č. 1.

ČI. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Osek, kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Osek je uvedeno v **příloze č 1**, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Oseku čp. 21 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

ČI. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

Seznam a mapa čerpacích stanovišť jsou uvedeny v **příloze č. 2**, která je nedílnou součástí požárního řádu obce Osek.

2. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany obce a jednotce HZS Středočeského kraje, územní odbor Beroun.

3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů požární vody.

4. Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

ČI. 7

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec Osek zřizuje následující ohlašovnu požáru a místa pro ohlášení požáru.

1. Ohlašovna požáru je trvale označena tabulkou "OHLAŠOVNA POŽÁRU".

Jméno	Číslo popisné	Telefon
Iva Belšánová - obecní úřad, od 8.00 do 15.00 hodin	Osek 21	311 572 144, 724 768 150

2. Místa pro ohlášení požáru, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150 nebo 112.

Jméno	Číslo popisné	Telefon
Vlastimil Ungr, místostarosta	Osek 235	311 573 263, 604 991 778
František Fejfar	Osek	724 084 890
Jiří Kusý – velitel JSDH	Osek 126	311 572 658, 724 078 589

V případě oznámení požáru volají ihned ohlašovny nebo místa pro ohlášení požáru tísňovou linku 150 nebo 112.

Pro ohlášení požáru je také možné využít tel. automat v horní části obce – bezplatné volání na telefonní linku tísňového volání 150 nebo 112.

24/06/2012

Čl. 8 Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí bud'


- a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)
- b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje pomocí mobilních telefonů nebo osobního auta + tlampač.

Čl. 9 Závěrečná a zrušovací ustanovení

Tento obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 2/2009 Požární řád obce Osek ze dne 14. 12. 2009

Čl. 10 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Vlastimil Ungr
místostarosta




Dušan Kubovčík
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 06. 2012

Na <http://www.obecosek.eud.cz> dne: 28. 06. 2012

Sejmuto dne: *16. 6. 2012*

OBECNÍ ÚŘAD V OSEKU
267 62 Komárov
okr. Beroun
Petrka